



ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

05.12.2025 № 09к/441/65165
на № _____ от _____

Председателю правления
СНТ «Нива»

О.В. Романовой

О направлении информации

Уважаемая Оксана Валерьевна!

В ответ на Ваше обращение от 18.11.2025 (вх. АО «ОЭК» от 19.11.2025 № 01/104655) по вопросу электроснабжения СНТ «Нива», квартал 62, сообщаем следующее.

23.05.2018 года в КТП № 376 (ОЭК) выполнена замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА.

05.02.2025 года в КТП № 376 (ОЭК) выполнена замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА.

Дальнейшее увеличение мощности КТП № 376 будет рассмотрено в установленном порядке в том случае, если при поступлении новых заявок от членов СНТ «Нива» существующие объекты электросетевого хозяйства АО «ОЭК» по техническим параметрам не смогут пропустить дополнительную мощность и обеспечить качество электрической энергии.

Дополнительно сообщаем, что 02.12.2025 персоналом ТиНРЭС АО «ОЭК» проведена выездная проверка состояния электрических сетей и оборудования с проведением замеров качества напряжения.

Качество напряжения соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения». Акт прилагается.

Техническое состояние оборудования КТП № 376 и трансформатора удовлетворительное.

Приложение: акт замера качества напряжения на 2 л.в 1 экз.

Заместитель руководителя департамента -
начальник службы оборудования
департамента эксплуатации сетей 0,4-35 кВ

А.В. Карачинцев

Е.Б. Семериков
8 (495) 660-59-29, доб. 1991



А К Т
проверки качества напряжения в точках токораздела сети
АО «Объединенная энергетическая компания» (далее – ОЭК) и потребителя

от «02» 12 2025 г.

Акт составлен представителем: Геначев С.А. Мастер по ЭРС
Тяч ЭРС АО «ОЭК»

с участием представителя: Мешков А.В. З.П. Мастер по ЭРС
Тяч ЭРС АО «ОЭК»

(Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)
 и представителя потребителя: _____

(Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЕЗ/управляющая компания, адрес)
 в том, что измерения произведены: 19:40 02.12.2025

ввод: г. Москва п. Новогороховское СНТ «Никса»
 (дата, час/адрес)

ТП, РТП, РП: КТП-376
 (№ ввода, адрес расположения ввода)

(№ ТП, РТП, РП)
 В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)/не проводится (не нужно зачеркнуть):

причина отказа
 Результаты измерения:

Место измерения	Напряжение В (фазное/линейное)			Нагрузка А			
	Ж / ЖЗ	З / ЗК	К / КЖ	Ж	З	К	0
<u>РУ-044В</u>	<u>234 407</u>	<u>235 404</u>	<u>234 406</u>	<u>457</u>	<u>513</u>	<u>557</u>	<u>43</u>

Напряжение в сети ОЭК в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между ОЭК и потребителем соответствует допустимому уровню.

(соответствует/не соответствует)

Представитель Тяч ЭРС АО «ОЭК» Геначев С.А.
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель Тяч ЭРС АО «ОЭК» Мешков А.В.
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель _____
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель потребителя _____
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Бланк
замера напряжения на линиях у наиболее отдаленных потребителей

ВЛ-044В от КТП-376

(диспетчерское наименование)

№ п/п	Наименование присоединения / номер фидера	Значение напряжения, (В)					
		ЖЗ	ЖК	ЗК	Ж-0 (PEN)	З-0 (PEN)	К-0 (PEN)
1	<i>Ф.10п.В/0/2/11</i>	<i>393</i>	<i>387</i>	<i>381</i>	<i>222</i>	<i>214</i>	<i>230</i>
2	<i>Ф.2 п.п.В/15</i>	<i>397</i>	<i>394</i>	<i>395</i>	<i>236</i>	<i>234</i>	<i>218</i>
3	<i>Ф.3 п.п.В/20</i>	<i>393</i>	<i>387</i>	<i>392</i>	<i>226</i>	<i>229</i>	<i>225</i>
4	<i>Ф.4. п.п.В/21</i>	<i>395</i>	<i>395</i>	<i>389</i>	<i>233</i>	<i>224</i>	<i>221</i>
5	<i>Ф.50п.В/7/2/7</i>	<i>405</i>	<i>400</i>	<i>397</i>	<i>236</i>	<i>230</i>	<i>227</i>
6	<i>Ф.60п.В/9/2/7</i>	<i>395</i>	<i>403</i>	<i>402</i>	<i>236</i>	<i>225</i>	<i>233</i>

Измерение произвел:

Мастер подпр. Генанов С.А. 02.12.2025

(должность, Ф.И.О)

(Дата)

(Подпись)